

【二宮町】記者発表資料

発表日	令和5年2月17日
担当	教育委員会教育部 生涯学習課 課長代理 竹本直昭
連絡先	0463-72-6912

二宮町民温水プールの天井材落下に伴う休館について

二宮町民温水プール1階フロアにおいて、令和5年2月17日（金曜日）午前8時15分頃、天井材の剥離落下を確認しました。人的被害はありません。

このことを受け、緊急安全点検を実施するため、当面の間、施設を休館いたします。

1 日時 令和5年2月17日（金曜日）午前8時15分頃

2 場所 二宮町民温水プール（二宮町中里308）1階フロア（ロビー付近）

3 概要

上記日時場所において、出勤した職員が剥離落とした天井材を発見しました。
なお、前日閉館した時点では、変わった状況はなかったことを確認しています。

状況：約3m×約1.5mの範囲において、天井材（約1m×約50cm×
約1cm）複数枚が落下。

素材：断熱材に化粧紙を貼ったもの

4 被害状況

開館前であり、利用者、職員ともおらず、人的被害はありませんでした。

5 原因

結露により生じた水を天井材が吸収し、重さに耐えられず落下したことが
原因と考えられますが、現在調査中です。

6 対応状況

安全が確保されるまで当面の間休館とします。