

受付番号③ 質問回答書

二宮町立体育館LED照明設備賃貸借事業に係る公募型プロポーザルの質問事項について、下記のとおり回答します。

No.	質 問	回 答
1	・要項 9.(2)ア、カ 「各構成員の下請けとなる事業者は含まない」とありますが、町内の電気工事業者に工事メンテナンスを依頼する予定であり、企業としての契約手続き上、優先交渉者の選定後に町が認めた場合に構成員として追加変更することは可能でしょうか。 また、「各構成員は、他の共同体の構成員として参加することはできない」とありますが、数少ない町内電気工事業者が他のチームの構成委員になっていた場合で、優先交渉者となった場合にこれらの電気業者を下請けまたは構成員とすることはできるでしょうか？	原則、参加表明後の構成員の変更はできませんが、やむを得ない事情が生じた場合に限り、別途協議する場を設けます。また下請けの事業者が構成員に入っていない場合でも、施工に制限が生じるものではありません。左記のとおり、他の共同体の構成員として参加することはできませんが、プロポーザルが終了し、契約後に施工業務を委託することは、差し支えありません。
2	・10.(5)ア.同種業務 「同規模程度の単独施設 LED 化業務」とありますが、今回は体育館LED 照明設備事業であり、単独の体育館、学校体育館、スポーツ施設などの実績と理解してよろしいでしょうか？	お見込のとおりです。
3	・仕様書 7.(1)エ. 「日本照明工業会の JLMA301 に準拠した製品とすること」とありますが、政府調達方針の考え方では国内規格を以て海外製品を排除することは避けるべきであり、同等の性能と安全性を持っている製品であれば良いとの理解でよろしいでしょうか？	お見込のとおりです。

4	・ク. 「既存器具に防球ガードがある場合は、交換器具についても新規で設置すること」とありますが、既存照明とサイズが同様であれば既存の防球ガードを使用してもよろしいでしょうか？	要領記載のとおり、交換箇所については新規設置をお願いします。
5	・(2)施工仕様セ 「施工期間中、火災保険またはそれに変わる保険等に参加すること」とありますが、これは、LED 化工事に起因する火災や損害に限定する工事保険という理解でよろしいでしょうか？	お見込のとおりです。
6	・(3)ア. 「LED ランプへの交換作業においては、既存器具の安定器を切り離し、ソケットに直結するバイパス工事を行うこと。」とありますが、経済産業省は安定器の取り外しは求めていますので、安定器は残置して結線上のバイパス切り離しという理解でよろしいでしょうか？	お見込のとおりです。
7	・様式 4. 事業実績表は、要項(5)ア.イの分類として、グループ全体での実績を記載することによろしいでしょうか？ 業務実績が 5 つ以上になる場合には追加で複数ページにわたってもよろしいでしょうか？	左記分類で各社ごとの実績での提出をお願いします。5つ以上になる場合は適宜追加していただいて構いません。